



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39а
Телефон: +380 (56) 3710155

ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний державний санітарний лікар
Дніпропетровської області

Центр дозвільних процедур
«Єдине вікно»
Дніпропетровської міської ради
вх. № 1015-001/15-001/001
2014



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

"28" 05 2014 р.

№ 05.03.02-04/35455

Плити ліцевальні декоративні "ПОЛФАСАД"
згідно ТУ У 26.6-36086150-001:2009 "Плити ліцевальні декоративні "ПОЛФАСАД"

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 26.61.11-50

(Код за ДКПП, артикул)

Для влаштування декоративних стінових конструкцій будівель та споруд
загальнопромислового та побутового призначення

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фізична особа-підприємець Урясьєв Антон Олександрович, Україна, 50085,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Карнавальна, 36 (юридична адреса);
53022, Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Мар'янівка, вул. Пісочна, 22
(адреса виробництва)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Фізична особа-підприємець Урясьєв Антон Олександрович, Україна, 50085,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Карнавальна, 36 (юридична адреса);
53022, Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Мар'янівка, вул. Пісочна, 22
(адреса виробництва), ЄДРПОУ: 3112110712

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Вітчизняний виробник

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки /показникам:
ТУ У 26.6-36086150-001:2009 "Плити ліцевальні декоративні "ПОЛФАСАД",
ДБН В.1.4-1.01-97, ДБН В.1.4-2.01-97, Державних санітарних норм та правил "Полімерні та
полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та
виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012
№ 1139. Рівень ефективної сумарної питомої активності природних радіонуклідів не більше
370 Бк/кг; органолептичні показники: запах зразка - не більше 2 балів; міграція хімічних
речовин в повітряне середовище, мг/м³, не більше: стиролу - 0,002, формальдегіду - 0,003,
вінілацетату - 0,15, діоктилфталату - 0,05

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
знищення є: зберігання та транспортування згідно вимог нормативного документа виробника
на продукцію

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити ліцевальні
декоративні "ПОЛФАСАД" згідно ТУ У 26.6-36086150-001:2009 "Плити ліцевальні
декоративні "ПОЛФАСАД", код за ДКПП 26.61.11-50 відповідають вимогам діючого
санітарного законодавства України, за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути
використаними за призначенням у заявленій сфері застосування